



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

2016 г.

## Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Административно-учебный корпус

1.2. Адрес объекта: 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отсек А, часть отдельно стоящего здания, 8 этажей, 3370,4 кв.м;
- отсек Б, часть отдельно стоящего здания, 7 этажей, 4130,7 кв.м;
- отсек В, часть отдельно стоящего здания, 7 этажей, 6035,6 кв.м;
- отсек Г, часть отдельно стоящего здания, 8 этажей, 7744,6 кв.м;
- 4 корпус (лит. Д), часть отдельно стоящего здания, 2 этажа, 7744,6 кв.м;

1.4. Год постройки здания:

отсека А 1980 г., последнего капитального ремонта: нет данных;

отсека Б 1980 г., последнего капитального ремонта: нет данных;

отсека В 1978 г., последнего капитального ремонта: нет данных;

отсека Г 1979 г., последнего капитального ремонта: нет данных;

4 корпуса (лит. Д) 1977 г., последнего капитального ремонта: нет данных;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности – образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.

Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.

2.3. Форма оказания услуг- на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 5026 студентов.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Студенческий городок», автобусные маршруты №10, 105, 107, 109, 14, 16, 177, 19, 3, 72, 81, 95, троллейбусный маршрут №10, 14, 18, маршрутное такси № 102, 107, 109, 110, 112, 14, 16, 4, 7, 77, 83, 95.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный маршрут №10, 14

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 900 м

3.2.2 время движения (пешком): 16 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                        | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                                          | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                                           | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития                            | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; на территории прилегающей к зданию швы в покрытии бетонными плитами местами превышают 0,015м.; площадки входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 2

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Комплексное здание учебного центра
- 1.2. Адрес объекта: 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 31
- 1.3. Сведения о размещении объекта: здание, 4 этажа, 1872,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1974 г., последнего капитального ремонта: нет данных;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 367 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Студенческий городок», автобусные маршруты №10, 105, 107, 109, 14, 16, 177, 19, 3, 72, 81, 95, троллейбусный маршрут №10, 14, 18, маршрутное такси № 102, 107, 109, 110, 112, 14, 16, 4, 7, 77, 83, 95.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный маршрут №10, 14

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 870 м

3.2.2 время движения (пешком): 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                        | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                                          | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                                           | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития                            | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-В                                                                      |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания



продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «20» марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от «25» марта 20 16 г.

2016 г.

No 3

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.



### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка «Студгородок», автобусные маршруты № 10, 95а, троллейбусные маршруты №4, 10, 14, маршрутное такси №14, 83, 95, 107, 109а, 110, 111, 112а

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный маршрут №10, 14

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 850 м

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И (о, с, г, у)                                                        |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДП-И (о, с, г, у)                                                        |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ                                                                       |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (о, с, г, у)                                                        |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ                                                                       |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                                                                     |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям

СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2 Период проведения работ: в период 2017- 2018 гг.

в рамках исполнения: ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ \_\_\_\_\_

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус физвоспитания
- 1.2. Адрес объекта: 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 8163,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 студентов.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Студенческий городок», автобусные маршруты №10, 105, 107, 109, 14, 16, 177, 19, 3, 72, 81, 95, троллейбусный маршрут №10, 14, 18, маршрутное такси № 102, 107, 109, 110, 112, 14, 16, 4, 7, 77, 83, 95.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбус №10, 14

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки общественного транспорта 600 м.

3.2.2 время движения (пешком): 10-12 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на колясках: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                        | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания) * |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |                                                                      |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ВНД                                                                  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ВНД                                                                  |
| 4 | с нарушениями зрения                                          | ВНД                                                                  |
| 5 | с нарушениями слуха                                           | ВНД                                                                  |
| 6 | с нарушениями умственного развития                            | ВНД                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (цельного посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с

соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 4 от «20» марта 2016 г.
3. Решения Комиссии № 01 от «25» марта 2016 г.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития (общежитие №3)
- 1.2. Адрес объекта: 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 7 этажей, 16109,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – в период 2017-2018 г. планируется проведение работ по реконструкции здания общежития в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». На момент составления данного акта ведется разработка проектной документации на реконструкцию, которая также будет включать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1284 студента.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Студенческий городок», автобусные маршруты №10, 105, 107, 109, 14, 16, 177, 19, 3, 72, 81, 95, троллейбусный маршрут №10, 14, 18, маршрутное такси № 102, 107, 109, 110, 112, 14, 16, 4, 7, 77, 83, 95.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбус №10, 14

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки общественного транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком): 7-9 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям

СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери; отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы, душевые доступные и обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопок вызова персонала и тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: в период 2017- 2018 гг.

в рамках исполнения: ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 5 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 6

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития (общежитие №4)
- 1.2. Адрес объекта: 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 9211,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – в период 2017-2018 г. планируется проведение работ по реконструкции здания общежития в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». На момент составления данного акта ведется разработка проектной документации на реконструкцию, которая также будет включать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 590 студентов.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Студенческий городок», автобусные маршруты №10, 105, 107, 109, 14, 16, 177, 19, 3, 72, 81, 95, троллейбусный маршрут №10, 14, 18, маршрутное такси № 102, 107, 109, 110, 112, 14, 16, 4, 7, 77, 83, 95.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбус №10, 14

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки общественного транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком): 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного



передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери; отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы, душевые доступные и обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопок вызова персонала и тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: в период 2017- 2018 гг.

в рамках исполнения: ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 6 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 7

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Главный корпус с подвалом и крыльцом
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 6158,3 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального – 2017-2020  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1006 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 190 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на

этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 7 от « 20 » марта 20 16 г.

3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



2016 г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 8

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Первый лабораторный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 3064,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 490 студентов.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 250 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует



лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_


(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 8 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
 В.И. Кошкин

« 06 » апреля 2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 9

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Лабораторный корпус с крыльцом  
 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание, 2 этажа, 382 кв.м.  
 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта: нет данных  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального – 2017-2020 при наличии бюджетного финансирования  
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
 (наименование)  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.  
 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
 Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.  
 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 36 студентов  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 190 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                        | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                                          | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                                           | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития                            | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует

маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 20 16 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 9 от «20» марта 20 16 г.

3. Решения Комиссии № 01 от «25» марта 20 16 г.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 10

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-лабораторный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 4518,3 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1960г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального – 2017-2020 при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1048 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 190 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери.

отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 10 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.





Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание гидравлики
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 3 этажей, 158,2 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 12 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 250 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

##### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 11 от «20» марта 2016 г.
3. Решения Комиссии № 01 от «25» марта 2016 г.



2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 12

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 576,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального – 2017-2020 при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 160 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 190 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; на этажах здания имеются дверные проемы



шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 12 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.





Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 13

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебная лаборатория
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 1 этаж, 160,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 250 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; отсутствует

маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 13 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 14

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-лабораторный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Гоголя, 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 2142,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, капитального – 2017-2020 г. при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 496 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университет» автобусами №105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30; троллейбусами №12, 13, 17 20, 4 маршрутками №17, 94;

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусы № 12, 17, 20

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки «Университет» 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная



платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле для доступа на все этажи здания; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствие с требованиями; нет кнопки тревожной сигнализации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 14 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.





Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 15

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития (общежитие №1)
- 1.2. Адрес объекта: 299029, Россия, г. Севастополь, ул.Н. Музыки, 84
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 4919,1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 461 студент.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Кинотеатр «Москва» автобусами 105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30, троллейбусами 12, 17, 2, 20, маршрутками 12, 120, 17, 20, 25, 26, 94. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбус 12, 17, 20.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки общественного транспорта 650 м.

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на

пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: нет даты

в рамках исполнения: -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 20 16 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 15 от «20» марта 20 16 г.

3. Решения Комиссии № 01 от «25» марта 20 16 г.



2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 16

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития (общежитие №2)
- 1.2. Адрес объекта: 299029, Россия, г. Севастополь, ул.Н. Музыки, 88
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 3352,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 301 студент.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Кинотеатр «Москва» автобусами 105, 117, 12, 137, 17, 2, 22, 29, 30, троллейбусами 12, 17, 2, 20, маршрутками 12, 120, 17, 20, 25, 26, 94. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбус 12, 17, 20.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от остановки общественного транспорта 650 м.

3.2.2 время движения (пешком): 9-14 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств



информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствие с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 16 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 14

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Главный учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 299015, Россия, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 31226 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1912 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 3884 студента
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от площади Нахимова катер «Графская пристань - Инкерман», остановка «Голландия»; катер «Графская пристань - Северная», автобус 46, 56 остановка «ул. Курчатова»; катер «Артбухта - Радиогорка», автобус 56 остановка «ул. Курчатова»  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от автобусной остановки 200 м по лестнице, 400 м по дороге; от катерного причала 0,7 км по лестницам, 1,1 км по дороге

3.2.2 время движения (пешком): 5-20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания) * |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                      |
|   | в том числе инвалиды:                       |                                                                      |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                  |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                  |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                              |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного

передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 17 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 18

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Лаборатория гидравлики, гидродинамики (гидролоток)
- 1.2. Адрес объекта: 299015, Россия, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 1 этажа, 329,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017 – 2020 при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: невозможно определить корректно в связи с отсутствием проектной документации
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от площади Нахимова катер «Графская пристань - Инкерман», остановка «Голландия»; катер «Графская пристань - Северная», автобус 46, 56 остановка «ул. Курчатова»; катер «Артбухта - Радиогорка», автобус 56 остановка «ул. Курчатова»  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от автобусной остановки 450 м; от катерного причала 1,2 км

3.2.2 время движения (пешком): 5-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует

система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 18 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

2016 г.

### Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 19

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-лекционный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 299015, Россия, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1582,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2007 г., последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от площади Нахимова катер «Графская пристань - Инкерман», остановка «Голландия»; катер «Графская пристань - Северная», автобус № 46, 56 остановка «ул. Курчатова»; катер «Артбухта - Радиогорка», автобус №56 остановка «ул. Курчатова»  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | в том числе инвалиды:                       |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-В                                                                     |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств

информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

##### 4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

##### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

##### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

##### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

##### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

##### 4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 19 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ dl

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Казарма
- 1.2. Адрес объекта: 299015, Россия, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 5156 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(*по обслуживанию населения*)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 408 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от площади Нахимова катер «Графская пристань - Инкерман», остановка «Голландия»; катер «Графская пристань - Северная», автобус 46, 56 остановка «ул. Курчатова»; катер «Артбукта - Радиогорка», автобус 56 остановка «ул. Курчатова»  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от автобусной остановки 400 м, от катерного причала 350 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                        | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                                          | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                                           | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития                            | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного

передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 20 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 21

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Казарма
- 1.2. Адрес объекта: 299015, Россия, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 5214 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 423 студента
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от площади Нахимова катер «Графская пристань - Инкерман», остановка «Голландия»; катер «Графская пристань - Северная», автобус 46, 56 остановка «ул. Курчатова»; катер «Артбукта - Радиогорка», автобус 56 остановка «ул. Курчатова»  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от автобусной остановки 250 м, от катерного причала 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | в том числе инвалиды:                       |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного

передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 21 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 24

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Лабораторный корпус «хим. фак.»
- 1.2. Адрес объекта: 299015, Россия, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 3830,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1991 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 736 студентов
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от площади Нахимова катер «Графская пристань - Инкерман», остановка «Голландия»; катер «Графская пристань - Северная», автобус № 46, 56 остановка «ул. Курчатова»; катер «Артбухта - Радиогорка», автобус №56 остановка «ул. Курчатова»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или

специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*



## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 24 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 15

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Казарма
- 1.2. Адрес объекта: 299015, Россия, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 6086,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта: 2015 – 2016 гг.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных, капитального – выполнен в 2015-2016 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557
- 2.3. Форма оказания услуг - на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 371 студент
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от площади Нахимова катер «Графская пристань - Инкерман», остановка «Голландия»; катер «Графская пристань - Северная», автобус 46, 56 остановка «ул. Курчатова»; катер «Артбухта - Радиогорка», автобус 56 остановка «ул. Курчатова»  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: от автобусной остановки 350 м, от катерного причала 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | в том числе инвалиды:                       |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                     |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств

информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: работы по капитальному ремонту выполняются в 2015 -2016 на момент составления данного акта не завершены

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 25 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



2016 г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 26

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус  
 1.2. Адрес объекта 299045, Россия, г. Севастополь, ул. Репина, 3  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 6 этажей, 10485,9 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта не проводился  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г.  
 при наличии бюджетного финансирования  
 1.6. Название организации (учреждения) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»  
*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
*(наименование)*  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности – образование.  
 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
 Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального образования (по 5 направлениям) на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.  
 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 917 студентов  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «ул. Репина», автобусные маршруты №10, 16, 22, 81, 105, 107, 109, 110, троллейбусный маршрут №1, 2, 10, маршрутное такси №4, 16, 77, 83, 95, 107, 109, 110, 112, 400

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный маршрут № 10

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В (о, с, г, у)                                                        |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-В                                                                     |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; над входной площадкой отсутствует навес; входная дверь не оборудована устройством

автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 26 от « 20 » марта 20 16 г.

3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

\_\_\_\_\_ 2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 24

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Севастопольский городской гуманитарный университет  
 1.2. Адрес объекта 299011, Россия, г. Севастополь, наб. Корнилова, 1  
 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 992,3 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1940, последнего капитального ремонта нет данных  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
Текущего 2016, капитального 2017-2020 г. при наличии бюджетного финансирования  
 1.6. Название организации (учреждения) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»  
*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
*(наименование)*  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности – образование.  
 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
 Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования по программам переподготовки и повышения квалификации на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.  
 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 человек.  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка: «Площадь Нахимова»:  
автобусные маршруты № 107, 109, 117, 12, 16, 22, 29, 5, троллейбусные маршруты № 5, 7, 9, 10, 12, 13,  
маршрутное такси № 83, 95, 107, 109а, 110, 112, 120, 4, 71, 77

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный маршрут № 7, 9, 12

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | в том числе инвалиды:                       |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (о, с, г, у)                                                        |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ВНД (к)                                                                  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)                                                        |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (к)                                                                  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)                                                        |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД (к)                                                                  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (о, с, г, у)                                                        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери, отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные МГН обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствии с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                       |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                       |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

##### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 27 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.





Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»  
В.И. Кошкин

\_\_\_\_\_ 2016 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Административный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 299028, Россия, г. Севастополь, пр-т Гагарина, 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 1887,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962 г., последнего капитального ремонта: нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017-2020 г. при наличии бюджетного финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации  
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.  
Севастопольский государственный университет оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ высшего профессионального образования по 43 направлениям подготовки на основании Лицензии от 14.07.2015г. №1557.
- 2.3. Форма оказания услуг- на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, заболевание крови, сахарный диабет, соматическое заболевание, саркома, периферический паралич лицевого нерва.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 764 студента
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Кинотеатр «Россия», автобусные маршруты №2, 6, троллейбусный маршрут №6, маршрутное такси №400

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбусный маршрут №6

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                 |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ДУ (к)                                              |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (о, с, г, у)<br>ВНД (к)                                             |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-В                                                                     |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, СП 35-103-2001; временно не доступно в связи с тем, что открытая парковка не оборудована машино-местами для инвалидов (в том числе для инвалидов пользующихся колясками) с соответствующей маркировкой; отсутствуют условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание; отсутствует система средств информационной поддержки; подъем на площадку крыльца входа не оборудован пандусом или специальным подъемником; входная дверь не оборудована устройством автоматического закрывания двери,

отсутствует контрастная маркировка на входной двери; отсутствует лифт или подъемная платформа с вертикальным или наклонным перемещением для инвалидов передвигающихся в инвалидном кресле; на этажах здания имеются дверные проемы шириной менее 0,9 м; на всех этажах здания отсутствует маркировка дверей и дверных проемов на пути движения инвалидов, а также визуально-тактильные указатели; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,014 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют санузлы доступные обозначенные соответствующей маркировкой; выключатели и розетки в помещениях установлены не в соответствие с требованиями; нет кнопки вызова персонала.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт                                 |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Капитальный ремонт                                 |
|   | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017 – 2020 гг. с учетом подготовки ПСД и получения финансирования в рамках исполнения плана мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: по делам инвалидов при губернаторе Севастополя - не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 28 от « 20 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии № 01 от « 25 » марта 20 16 г.